

DIBt | Kolonnenstraße 30B | 10829 Berlin

Herr  
Hubert Schmalhofer  
Aufeldweg 11

93092 Barbing-Eltheim

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Bearbeitung: Frau Schüler

Tel.: +49 30 78730-326

Fax: +49 30 78730-11326

E-Mail: [tsh@dibt.de](mailto:tsh@dibt.de)

Datum: 20. September 2021

Geschäftszeichen:

Sehr geehrter Herr Schmalhofer,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass für ihr Produkt **NOFERID** keine allgemeine bauaufsichtliche  
Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung erforderlich ist.

Das Aufsprühen ihres Produktes auf die Oberfläche des Betonstahls hat keine Auswirkungen auf die  
Oberflächengeometrie sowie auf die mechanisch technologischen Eigenschaften des Betonstahls.  
Der mit diesem Produkt behandelte Betonstahl kann, wie ein Betonstahl nach DIN 488 bzw. nach  
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung verwendet werden.

Mit freundlichen Grüßen

*T. Schüler*